





cassetta | cassette kassette

NEW, SCOP = 4,0
A++/A+




	A	B	C	D	E	F	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CSDS35A3	647	647	50	570	570	260	18,5
CSDS53A3	647	647	50	570	570	260	20,5
CSDS71A3	950	950	55	840	840	245	29

		CSDS35A3	CSDS53A3	CSDS71A3		
Potenza frigorifera nominale	kW	3,5 (0,6~4,4)	5,2 (0,7~6,1)	7,0 (1,2~8,2)	kW	Nominale kühlleistung
Nominal cooling capacity	frig/h x 1.000	3,0 (0,5~3,7)	4,5 (0,6~5,2)	6,0 (1,0~7,0)	frig/h x 1.000	Potencia frigorífica nominal
Puissance frigorifique nominale	BTU/h x 1.000	12,0 (2,1~15,0)	18,0 (2,6~20,9)	24,0 (4,0~28,0)	BTU/h x 1.000	Potência de refrigeração nominal
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	0,9	1,6	2,1	kW	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida
Corr. assorbita / Absorbed current / Cou. absorbé	A	4,4	7,5	9,9	A	Stromaufnahme / Corr. absorbida / Corr. absorvida
S.E.E.R.		6,10 - A++	6,10 - A++	6,10 - A++		S.E.E.R.
Potenza calorifica	kW	4,1 (0,6~5,1)	5,5 (0,8~7,0)	7,0 (1,2~8,6)	kW	Heizleistung
Heating capacity	kcal/h x 1.000	3,5 (0,5~4,4)	5,7 (0,7~6,0)	6,0 (1,0~7,4)	kcal/h x 1.000	Potencia calorífica
Puissance calorifique	BTU/h x 1.000	14,0 (2,1~17,5)	19,0 (3,0~24,0)	24,0 (4,0~29,5)	BTU/h x 1.000	Potência calorífica
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	0,9	1,5	1,9	kW	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida
Corr. assorbita / Absorbed current / Cou. absorbé	A	4,5	6,8	8,7	A	Stromaufnahme / Corr. absorbida / Corr. absorvida
S.C.O.P.		4,00 - A+	4,00 - A+	4,00 - A+		S.C.O.P.
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V~, Ph, Hz	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	V~, Ph, Hz	Versorgung / Alimentación / Alimentação
Portata d'aria / Air flow / Débit d'air	m³/h	650/530/450	660/550/490	1450/1250/1100	m³/h	Luftdurchflussmenge / Caudal de aire / Cap. ar
Press. sonora / Sound pressure / Émission sonore	dB(A)	42/38/34	46/42/38	46/42/39	dB(A)	Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Rumorosidade
Lungh. tubaz. / Piping lenght / Longueur tuyauterie	m	≤ 25	≤ 30	≤ 50	m	Rohrleitungslänge / Long.conduct. / Compr. conducto
Disl. tra unità / Diff. in level / Dénivelation entre les unités	m	≤ 10	≤ 20	≤ 25	m	Höhenunterschied / Desniv. entre un. / Gradiente un.
Attacchi gas / Gas pipe / Raccords gaz	inch / mm	3/8 / 9,53	1/2 / 12,7	5/8 / 16	inch / mm	Gasanschlüsse / Enganches gas / Ligações gás
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	inch / mm	1/4 / 6,35	1/4 / 6,35	3/8 / 9,53	inch / mm	Liquidanschlüsse / Enganches liquido / Ligações líquido




Condizioni di prova raffrescamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u. | Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.
 Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.
 Conditions d'essai refroidissement: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.h. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.h. | Conditions d'essai chauffage: int. 20°C b.s. - ext. 7°C b.s. / 6°C b.h.
 Prüfbedingungen Kühlung: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Prüfbedingungen Heizung: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.
 Condiciones de prueba refrigeración: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.u. | Condiciones de prueba calefacción: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.
 Condições de prova arrefecimento: int. 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - ext. 35°C d.b. / 24°C w.b. - Condições de prova aquecimento: int. 20°C d.b. - ext. 7°C d.b. / 6°C w.b.

commerciale



cassetta | cassette kassette

NEW, SCOP = 4,0
A++/A+



	A	B	C	D	E	F	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CSDS105A3	950	950	55	840	840	245	25,6
CSDS105A3	950	950	55	840	840	245	25,6

		CSDS105A3	CSDS105A3		
Potenza frigorifera nominale	kW	10,5 (3,0~12,0)	10,5 (3,0~12,0)	kW	Nominale kühlleistung
Nominal cooling capacity	frig/h x 1.000	9,0 (2,5~10,3)	9,0 (2,5~10,3)	frig/h x 1.000	Potencia frigorífica nominal
Puissance frigorifique nominale	BTU/h x 1.000	36,0(10,0~41,0)	36,0(10,0~41,0)	BTU/h x 1.000	Potência de refrigeração nominal
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	4,0	4,0	kW	Leistungsaufnahme / Pot. absorvida / Pot. absorvida
Corr. assorbita / Absorbed current / Cou. absorbé	A	18,5	7,0	A	Stromaufnahme / Corr. absorvida / Corr. absorvida
S.E.E.R.		6,10 - A++	6,10 - A++		S.E.E.R.
Potenza calorifica	kW	11,1 (2,6~13,1)	11,1 (2,6~13,1)	kW	Heizleistung
Heating capacity	kcal/h x 1.000	9,5 (2,2~11,3)	9,5 (2,2~11,3)	kcal/h x 1.000	Potencia calorífica
Puissance calorifique	BTU/h x 1.000	38,0 (9,0~45,0)	38,0 (9,0~45,0)	BTU/h x 1.000	Potência calorífica
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	3,0	3,0	kW	Leistungsaufnahme / Pot. absorvida / Pot. absorvida
Corr. assorbita / Absorbed current / Cou. absorbé	A	13,4	5,3	A	Stromaufnahme / Corr. absorvida / Corr. absorvida
S.C.O.P.		4,00 - A+	4,00 - A+		S.C.O.P.
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V~, Ph, Hz	230, 1	380, 3	V~, Ph, Hz	Versorgung / Alimentación / Alimentação
Portata d'aria / Air flow / Débit d'air	m³/h	1900/1750/1460	1900/1750/1460	m³/h	Luftdurchflussmenge / Caudal de aire / Cap. ar
Press. sonora / Sound pressure / Émission sonore	dB(A)	52/44/40	53/50/47	dB(A)	Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Rumoridade
Lungh. tubaz. / Piping lenght / Longueur tuyauterie	m	≤ 65	≤ 65	m	Rohrleitungslänge / Long.conduct. / Compr. conducto
Disl. tra unità / Diff. in level / Dénivelation entre les unités	m	≤ 30	≤ 30	m	Höhenunterschied / Desniv. entre un. / Gradiente un.
Attacchi gas / Gas pipe / Raccords gaz	inch / mm	5/8 / 16	5/8 / 16	inch / mm	Gasanschlüsse / Enganches gas / Ligações gás
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	inch / mm	3/8 / 9,53	3/8 / 9,53	inch / mm	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Ligações líquido


Condizioni di prova raffrescamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u. | Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.
Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.
Conditions d'essai refroidissement: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.h. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.h. | Conditions d'essai chauffage: int. 20°C b.s. - ext. 7°C b.s. / 6°C b.h.
Prüfbedingungen Kühlung: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Prüfbedingungen Heizung: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.
Condições de prova refrigeração: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.u. | Condições de prova calefación: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.
Condições de prova arrefecimento: int. 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - ext. 35°C d.b. / 24°C w.b. - Condições de prova aquecimento: int. 20°C d.b. - ext. 7°C d.b. / 6°C w.b.



unità esterna | outdoor unit unité extérieure | ausseneinheit unidad externa | unidade externa



	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
OUDS35A3	800	554	333	35
OUDS47A	800	554	333	35,5
OUDS53A3	800	554	333	35,5



		OUDS35A3	OUDS47A	OUDS53A3		
Potenza frigorifera	kW	3,5 (0,6~4,4)	4,7 (0,7~5,7)	5,2 (0,7~6,1)	kW	Kühlleistung
Cooling capacity	frig/h x1.000	3,5 (0,5~3,7)	4,0 (6,3~4,9)	4,5 (0,6~5,2)	frig/h x1.000	Potencia frigorífica
Puissance frigorifique	BTU/h x1.000	13,9 (2,1~15,0)	16,0 (2,5~19,5)	18,0 (2,6~20,9)	BTU/h x1.000	Potência de refrigeração
Potenza calorifica	kW	4,1 (0,6~5,1)	5,0 (0,8~6,4)	5,5 (0,8~7,0)	kW	Heizleistung
Heating capacity	kcal/h x1.000	3,5 (0,5~4,4)	4,2 (0,7~5,5)	4,7 (0,7~6,0)	kcal/h x1.000	Potencia calorífica
Puissance calorifique	BTU/h x1.000	13,9 (2,1~17,5)	17,0 (2,8~22,0)	18,9 (3,0~23,9)	BTU/h x1.000	Potência calorífica
Compressore / Compressor / Compresseur		Rotary Inverter	Rotary Inverter	Rotary Inverter		Verdichter / Compresor / Compressor
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V~, Ph, Hz	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	V~, Ph, Hz	Versorgung / Alimentación / Alimentação
Portata d'aria / Air flow / Débit d'air	m³/h	2.200	2100	2.500	m³/h	Luftdurchflussmenge / Caudal de aire / Cap. ar
Press. sonora / Sound pressure / Pression sonore	dB(A)	57	56,5	56,5	dB(A)	Geräuschentwickl. / Nivel de ruido / Rumorosidade
Temp. esterna / Outdoor temp. / Temp. extérieure*	°C	-15 / +48	-15 / +48	-15 / +48	°C	* Außentemperatur / Temp. esterna / Temp. externa
Lungh. tubaz. / Piping length / Longueur tuyauterie	m	≤ 25	30	≤ 30	m	Rohrleitungslänge / Long.cond. / Comprimento cond.
Disl. tra unità / Diff. in level / Dénivellation les unités	m	≤ 10	20	≤ 20	m	Höhenunterschied / Desniv. entre un. / Grad. entre unidade
Attacchi gas / Gas pipe / Raccords gaz *	inch / mm	3/8 / 9,53	1/2 / 12,7	1/2 / 12,7	inch / mm	* Gasanschlüsse / Enganches gas / Ligações gás
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	inch / mm	1/4 / 6,35	1/4 / 6,35	1/4 / 6,35	inch / mm	Liquidanschlüsse / Enganches liq. / Ligações líquido

* Fare riferimento alla tabella delle unità interne per la sezione delle tubazioni.

* Please refer to the table of indoor units for the piping section.

* Référez-vous à la table des unités internes pour la section de la tuyauterie.

* Bitte, sich auf die Tabelle der Inneneinheiten, Abschnitt Rohrleitungen, zu beziehen.

* Refiera a la tabela de unidades internas para la sección del conducto.

* Fazer referência ao quadro das unidades interiores para a seção dos condutos.

* Limiti di funzionamento / Operating limits / Limites de fonctionnement / Betriebs-grenzwerte / Limites de funcionamiento / Limites de funcionamento

Condizioni di prova raffreddamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u. | Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.

Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.

Conditions d'essai refroidissement: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.h. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.h. | Conditions d'essai chauffage: int. 20°C b.s. - ext. 7°C b.s. / 6°C b.h.

Prüfbedingungen Kühlung: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Prüfbedingungen Heizung: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.

Condições de prova refrigeração: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.u. | Condições de prova aquecimento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.


Condições de prova arrefecimento: int. 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - ext. 35°C d.b. / 24°C w.b. - Condições de prova aquecimento: int. 20°C d.b. - ext. 7°C d.b. / 6°C w.b.



unità esterna | outdoor unit unité extérieure | ausseneinheit unidad externa | unidade externa



	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
OUDS105A3-1	946	810	410	67,2
OUDS105A3	946	810	410	78,9
OUDS71A3	845	702	363	49



		OUDS71A3	OUDS105A3-1	OUDS105A3		
Potenza frigorifera	kW	7,0 (1,2~8,2)	10,5 (2,9~12,0)	10,5 (2,9~12,0)	kW	Kühlleistung
Cooling capacity	frig/h × 1.000	6,0 (1,0~7,0)	9,0 (2,5~10,3)	9,0 (2,5~10,3)	frig/h × 1.000	Potencia frigorífica
Puissance frigorifique	BTU/h × 1.000	24,0 (4,0~28,0)	35,8 (10,0~41,0)	35,8 (10,0~41,0)	BTU/h × 1.000	Potência de refrigeração
Potenza calorifica	kW	7,0 (1,2~8,6)	11,1 (2,6~13,1)	11,1 (2,6~13,1)	kW	Heizleistung
Heating capacity	kcal/h × 1.000	6,0 (1,0~7,4)	9,8 (2,2~11,3)	9,8 (2,2~11,3)	kcal/h × 1.000	Potencia calorífica
Puissance calorifique	BTU/h × 1.000	23,9 (4,0~29,5)	39,0 (9,0~45,0)	39,0 (9,0~45,0)	BTU/h × 1.000	Potência calorífica
Compressore / Compressor / Compresseur		Rotary Inverter	Rotary Inverter	Rotary Inverter		Verdichter / Compresor / Compressor
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V~, Ph, Hz	230, 1	230, 1	380, 3	V~, Ph, Hz	Versorgung / Alimentación / Alimentação
Portata d'aria / Air flow / Débit d'air	m³/h	3.500	4.300	4.300	m³/h	Luftdurchflussmenge / Caudal de aire / Cap. ar
Press. sonora / Sound pressure / Pression sonore	dB(A)	60,5	61	62	dB(A)	Geräusentwicklung / Nivel de ruido / Rumorosidade
Temp. esterna / Outdoor temp. / Temp. extérieure*	°C	-15 / +48	-15 / +48	-15 / +48	°C	* Außentemperatur / Temp. esterna / Temp. externa
Lungh. tubaz. / Piping lenght / Longueur tuyauterie	m	≤ 50	≤ 65	≤ 65	m	Rohrleitungslänge / Long.cond. / Comprimento cond.
Disl. tra unità / Diff. in level / Dénivelation les unités	m	≤ 25	≤ 30	≤ 30	m	Höhenunterschied / Desniv. entre un. / Grad. entre unidade
Attacchi gas / Gas pipe / Raccords gaz *	inch / mm	5/8 / 16	5/8 / 16	5/8 / 16	inch / mm	* Gasanschlüsse / Enganches gas / Ligações gás
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	inch / mm	3/8 / 9,53	3/8 / 9,53	3/8 / 9,53	inch / mm	Liquidanschlüsse / Enganches liq. / Ligações líquido

* Fare riferimento alla tabella delle unità interne per la sezione delle tubazioni.
 * Please refer to the table of indoor units for the piping section.
 * Référez-vous à la table des unités internes pour la section de la tuyauterie.
 * Bitte, sich auf die Tabelle der Inneneinheiten, Abschnitt Rohrleitungen, zu beziehen.
 * Refiera a la tabla de unidades internas para la sección del conducto.
 * Fazer referência ao quadro das unidades interiores para a seção dos condutos.


* Limiti di funzionamento / Operating limits / Limites de fonctionnement / Betriebs-grenzwerte / Limites de funcionamento
 Condizioni di prova raffreddamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u. | Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.
 Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.
 Conditions d'essai refroidissement: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.u. | Conditions d'essai chauffage: int. 20°C b.s. - ext. 7°C b.s. / 6°C b.u.
 Prüfbedingungen Kühlung: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Prüfbedingungen Heizung: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.
 Condiciones de prueba refrigeración: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.u. | Condiciones de prueba calefacción: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.
 Condições de prova arrefecimento: int. 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - ext. 35°C d.b. / 24°C w.b. - Condições de prova aquecimento: int. 20°C d.b. - ext. 7°C d.b. / 6°C w.b.



unità esterna | outdoor unit unité extérieure | ausseneinheit unidad externa | unidade externa



	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
OULD140A3	952	1.333	410	108
OULD176A3	952	1.333	410	112



		OULD140A3	OULD176A3		
Potenza frigorifera	kW	13,7 (3,9~16,1)	16,1 (4,9~18,4)	kW	Kühlleistung
Cooling capacity	frig/h x 1.000	11,8 (3,4~13,8)	13,8 (4,2~15,8)	frig/h x 1.000	Potencia frigorífica
Puissance frigorifique	BTU/h x 1.000	47,0 (13,6~55,0)	55,0 (16,9~63,0)	BTU/h x 1.000	Potência de refrigeração
Potenza calorifica	kW	15,5 (4,1~17,5)	18,1 (5,2~20,5)	kW	Heizleistung
Heating capacity	kcal/h x 1.000	13,3 (3,6~15,1)	15,6 (4,5~17,6)	kcal/h x 1.000	Potencia calorífica
Puissance calorifique	BTU/h x 1.000	53,0 (14,3~60,0)	62,0 (18,0~70,0)	BTU/h x 1.000	Potência calorífica
Compressore / Compressor / Compresseur		Rotary Inverter	Rotary Inverter		Verdichter / Compresor / Compressor
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V~, Ph, Hz	380, 3, 50	380, 3, 50	V~, Ph, Hz	Versorgung / Alimentación / Alimentação
Portata d'aria / Air flow / Débit d'air	m³/h	6800	7200	m³/h	Luftdurchflussmenge / Caudal de aire / Cap. ar
Press. sonora / Sound pressure / Pression sonore	dB(A)	65	62,5	dB(A)	Geräuschentwickl. / Nivel de ruido / Rumorosidade
Temp. esterna / Outdoor temp. / Temp. extérieure*	°C	-15 / +48	-15 / +48	°C	* Außentemperatur / Temp. esterna / Temp. externa
Lungh. tubaz. / Piping lenght / Longueur tuyauterie	m	≤ 65	≤ 65	m	Rohrleitungslänge / Long.cond. / Comprimento cond.
Disl. tra unità / Diff. in level / Dénivellation les unités	m	≤ 30	≤ 30	m	Höhenunterschied / Desniv. entre un. / Grad. entre unidade
Attacchi gas / Gas pipe / Raccords gaz *	inch / mm	5/8 / 16	5/8 / 16	inch / mm	* Gasanschlüsse / Enganches gas / Ligações gás
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	inch / mm	3/8 / 9,53	3/8 / 9,53	inch / mm	Liquidanschlüsse / Enganches liq. / Ligações líquido

* Fare riferimento alla tabella delle unità interne per la sezione delle tubazioni.
 * Please refer to the table of indoor units for the piping section.
 * Référez-vous à la table des unités internes pour la section de la tuyauterie.
 * Bitte, sich auf die Tabelle der Inneneinheiten, Abschnitt Rohrleitungen, zu beziehen.
 * Refiera a la tabela de unidades internas para la sección del conducto.
 * Fazer referência ao quadro das unidades interiores para a seção dos condutos.
 * Limiti di funzionamento / Operating limits / Limites de fonctionnement / Betriebs-grenzwerte / Limites de funcionamiento / Limites de funcionamento
 Condizioni di prova raffreddamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u. | Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.
 Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.
 Conditions d'essai refroidissement: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.u. | Conditions d'essai chauffage: int. 20°C b.s. - ext. 7°C b.s. / 6°C b.u.
 Prüfbedingungen Kühlung: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Prüfbedingungen Heizung: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.
 Condiciones de prueba refrigeración: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.u. | Condiciones de prueba calefacción: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.
 Condições de prova arrefecimento: int. 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - ext. 35°C d.b. / 24°C w.b. - Condições de prova aquecimento: int. 20°C d.b. - ext. 7°C d.b. / 6°C w.b.

commerciale